

ПРОТОКОЛ № 37-1-74
об административном правонарушении

«24» апреля 2024 г.
14 часов 10 минут

г. Санкт-Петербург,
ул. Зубковская, д.4, каб. 44
(село, город, район)

Я, инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Санкт-Петербургу (далее - ОНДПР Невского района управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу) – государственный инспектор Невского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Гришин Павел Алексеевич,

(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь статьями 28.2; 28.3 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях (№ 195 – ФЗ от 30.12.2001 года),

(указывается нормативно-правовой акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в «14» часов «10» минут 24 апреля 2024 года по адресу: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, каб. 44; ОНДПР Невского района управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указывается место составления административного протокола)

в отношении юридического лица:

(указывается субъект административного правонарушения)

1. Полное наименование юридического лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЗА» (ООО «БАЗА»)
2. Юридический адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 19, лит. Б
3. Фактический адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 19, лит. Б
4. ИНН: № 7811334208
5. ОГРН № 1057813303976
6. КПП: № 781101001
7. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: генеральный директор ООО «БАЗА»- Никандров Сергей Геннадьевич (на основании выписки ЕГРЮЛ).
8. Документ, подтверждающий личность: паспорт гражданина РФ серия 4014 № 203182, выдан ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга, 10.02.2015 г.
9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности юридическое лицо и когда: ранее за совершение однородного административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, юридическое лицо к административной ответственности не привлекалось.
10. Категория риска: высокий.
11. Иные сведения: отсутствуют.

Материалами установлено, что

В ходе проведения плановой выездной проверки за соблюдением требований пожарной безопасности на основании Решения о проведении выездной проверки от 20.03.2024 № 2403/002-78/83-П/РВП заместителя начальника управления - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Сорокина С.М., в 14 час. 00 мин. 24 апреля 2024 года на объекте защиты – в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности (здания склада)

расположенное, по адресу: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 19, лит. Б, правообладателем которого является ООО «БАЗА», были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, ответственность за нарушение которых в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. Таким образом юридическим лицом ООО «БАЗА» допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации; Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года № 1464); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»

(указывается время, адрес, место совершения нарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

1. Не обеспечено категорирование всех складских помещений (зданий) по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ и в соответствии с методом описанным в Своде правил 12.13130.2009 устанавливающим определение классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, а также отсутствует обозначение на всех входных дверях с наружной стороны категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. Основание: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) (далее – ППР в РФ);
2. Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в здании (не предоставлены документы). Основание: п. 2 ППР в РФ;
3. Не предоставлены документы по прохождению обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. Основание: п. 3 ППР в РФ;
4. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Основание: п. 54 ППР в РФ;
5. Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п. 17(1) ППР в РФ;
6. Расстояние между зданием класса функциональной пожарной опасности Ф5, IV степеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1, и административным зданием II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0, менее 12м. Основание: п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч. 3 ст. 4, ст. 69; Закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ); табл. 3 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013);
7. Складские помещения, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации. Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 4; ч. 2 ст. 54,

Закона № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.10, табл. 3 Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 486.1311500.2020); п. 3, п. 5, приложение 3 Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года № 1464) (далее - Требования к оснащению объектов защиты);

8. Отсутствует подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды к пожарному резервуару. Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 4; ч. 1 ст. 62, п. 10.10 Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

9. Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из складских помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

10. Складское здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 4; ст. 86 Закона № 123-ФЗ; п. 7.6, таблица 7.2 Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 10.13130.2020);

11. Допущено устройство в производственном помещении антресоли с ограждающими конструкциями из горючих материалов. Основание: пп. «л» п. 16 ГППР в РФ;

12. Производственное помещение категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м.кв., не защищено автоматической установкой пожаротушения. Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 4; ч. 1 ст. 91 Закона № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.10; табл. 3 СП 486.1311500.2020; п. 3, п. 5, приложение 3 Требования к оснащению объектов защиты;

13. Отсутствует техническая документация, подтверждающая пределы огнестойкости примененных несущих металлических строительных конструкций здания. Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 4; ст. 57, ст. 58, таблица 21 Закона № 123-ФЗ; п. 13, п. 25 ГППР в РФ;

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт предусматривающий ответственность)

Факт нарушения подтверждают свидетели и им разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.6; 17.7; 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Свидетели (при наличии):

1. _____
(фамилия, имя, отчество адрес места жительства)

_____ (подписи свидетелей)

2. _____

Потерпевший (при наличии):

1. _____
(Ф.И.О., адрес места жительства)

_____ (подпись потерпевшего)

Подпись _____ П.А. Гришин
(лица, составившего протокол)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 24.4, 25.1, 25.4, 25.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьей 51 Конституции РФ

Статья 51 Конституции РФ

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Статья 24.4. Ходатайства

1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело.
2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица.

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 25.5. Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.
2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом

« ____ » _____ 2024 года
(дата)

(подпись)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении: _____

Рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, каб. № 31, в 14 час. 20 мин. 24 апреля 2024 г.

(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

« ____ » _____ 2024 года
(дата)

(подпись)

Копию получил(а)

« ____ » _____ 2024 года
(дата)

(подпись)