



АРМАКАБЕЛЬ

ПАСПОРТ № 35/24

Кабель (провод) марки КГТП-ХЛ

Количество жил и сечение 2x2,5 мм<sup>2</sup>

Цвет Черн.

Номинальное напряжение до 450/750 В

Партия № 35 соответствует ГОСТ 24334-2020 в количестве 1 барабан общей длиной 425м (1404,232) м, упакован на бараб. и подлежит доставке для использования по целевому назначению

| Наименование и характеристика испытываемого параметра                                 | Технические требования | Фактически |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Толщина изоляции, мм, не менее                                                        | 0,7                    | 0,71       |
| Толщина оболочки, мм, не менее                                                        | 1,3                    | 1,34       |
| Испытательное напряжение, В                                                           | 2000                   | выдержал   |
| Электрическое сопротивление токопроводящих жил на 1 км длины при t=20°C, Ом, не более | 7,98                   | 7,95       |
| Электрическое сопротивление изоляции на 1 км длины при t=20°C, МОм, не менее          | 10,0                   | 10,7       |

Кабель (провод) испытан и соответствует требованиям: ГОСТ 24334-2020

Дата: 02/24

Штамп ОТК: ООО «КЗ АРМАКАБЕЛЬ» 06.02.24

\*Погрешность средства измерения при намотке кабеля (провода) в бухту или на барабан +/- 1% ГОСТ 12177-79.